



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области**

Юридический и почтовый адреса: ул. Оборонная, д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662

Тел/факс: 640-05-65, сайт: www.47.mchs.gov.ru
«Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 51,
тел/факс: 640-05-90

Отдел надзорной деятельности Выборгского района

188800, Ленинградская область, г. Выборг, бульвар Кутузова, д. 47
Тел: 8 (81378)2-31-66

Предписание № 2-11-69-7/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Гончаровская средняя общеобразовательная школа"

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНД и ПР Выборгского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области от 09 января 2019 года № 2-11-69-7.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 10:00 по 13:00 16.01.2019г., с 10:00 по 13:00 21.01.2019г., с 10:00 по 11:00 24.01.2019г начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ЛО А.В. Гурьяновым проведена плановая проверка объекта защиты здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гончаровская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, п. Гончарово, ул.Школьная д.5.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с: и.о. директора МБОУ «Гончаровская СОШ» Козыревой Н.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководителем организации в пределах своей компетенции не соблюдаются проектные	Основание: ст. 4-6, 48-96 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	До 01.02.2020	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает только выполненные)
	решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями.	от 22 июля 2008 г. Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33,61 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.) «О противопожарном режиме».		
2	Руководителем организации в пределах своей компетенции не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по наружному противопожарному водоснабжению.	Основание: ст. 4-6, 48-96 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г. Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33,61 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.) «О противопожарном режиме».	До 01.02.2020	
3	Руководителем организации в пределах своей компетенции не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по проездам и подъездам для пожарной техники.	Основание: ст. 4-6, 48-96 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г. Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33,61 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.) «О противопожарном режиме».	До 01.02.2020	
4	Руководителем организации в пределах своей компетенции не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности	Основание: ст. 4-6, 48-96 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г. Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33,61 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.) «О противопожарном режиме».	До 01.02.2020	
5	Руководителем организации в пределах своей компетенции не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями	Основание: ст. 4-6, 48-96 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г. Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33,61 Правил	До 01.02.2020	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
	пожарной безопасности по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара по обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара.	противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.) «О противопожарном режиме».		
6	Руководителем организации в пределах своей компетенции не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности.	Основание: ст. 4-6, 48-96 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г. Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33,61 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.) «О противопожарном режиме».	До 01.02.2020	
7	Руководителем организации в пределах своей компетенции не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по расчетным величинам пожарных рисков.	Основание: ст. 4-6, 48-96 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г. Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33,61 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.) «О противопожарном режиме».	До 01.02.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Начальник отделения ОНД и ПР Выборгского района

УНД и ПР ГУ МЧС России по ЛО А.В. Гурьянов

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«24» января 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

и.о. директора МБОУ «Гончаровская СОШ»

Козырева Н.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,

присутствовавшего при проведении проверки)

«24» января 2019 г.

(подпись)